




Нов фундамент
1:25




Химическо анкериране на стоманена шпилка с лепилен състав HILTI RE-500 – 4бр.
1:10 (или еквивалентен)




ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Бетон клас: C25/30
2. Армировка клас: B500
3. Бетоново покритие на армировкара: 35mm
4. Изкопът да се приеме от Проектанта.
5. Да се използва лепилен състав HILTI RE-500 (или еквивалентен) за анкериране на стоманеи шпилки в съществуващ стоманобетон.
6. Фундаментът е оразмерен за изчислително почвено напрежение 100kPa.


Армировка – поглед в план
1:25



Разрез 1–1
1:25



Разрез 2–2
1:25



Mark	ф [mm]	Shape [mm]	Length [mm]	QTY	Mass [kg]	% of total	Notes
1	ф10	1980	1980	18	21.97	25.9%	
2	ф10	400 / 270 / 400	1069	18	11.86	14%	
3	ф10	1260	1260	28	21.75	25.6%	
4	ф10	400 / 270 / 400	1089	28	18.79	22.1%	
5	ф10	200 / 1960 / 200	2319	2	2.86	3.4%	
6	ф10	200 / 1240 / 200	1599	2	1.97	2.3%	
7	ф10	150 / 290 / 290 / 150	1028	9	5.7	6.7%	
Total mass = 85 kg							

проектант:

съгласувал
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....

00	16.05.2018	К. Стоилов	Работен проект
№	от дата	изготвил	описание на редакцията
списък на редакциите			

обект: **Фундамент за ролково-смилаща машина**
във "Фабрика за шоколадови изделия - гр.Своге"
УПИ I - за НПК "Република" от кв. 35 по ПУП на гр. Своге, Софийска област

ПРОЕКТАНТ	ВЪЗЛОЖИТЕЛ
IPS Bulgaria Ltd. Аи Пи Ес България ООД гр.София 1000, ул. "Граф Игнатиев" №7б web: http://www.group-ips.com тел.: 02\ 985 45 00, факс: 02\ 988 06 67	Mondelez Bulgaria Production Ltd. Монделийз България Продакшън ЕООД гр. София 1766, Бизнес парк София 1, сграда 3, етаж 4
документ ID(проектант): 527CIV-01	документ ID(възложител): .....
част: Конструктивна	фаза: Работен проект

съдържание на чертежа: Ситуация, план и разрези на фундамента. Армировка.	мащаб: 1:50,1:25,1:10	формат:	A2
	дата: 16.05.2018	редакция:	00
	общо чертежи в тази част: 1	чертеж №:	1